

Produktkarteninformationen

Itho Daalderop			CVE-S ECO	
Beschreibung	Symbol	Einheit	S	H
Spezifische Energieverbrauchsklasse	—	—	D	
Spezifischer Energieverbrauch unter gemäßigten Klimabedingungen	SEC	kWh/(m ² .a)	-20	-20
Spezifischer Energieverbrauch unter warmen Klimabedingungen	SEC	kWh/(m ² .a)	-8	-8
Spezifischer Energieverbrauch unter kalten Klimabedingungen	SEC	kWh/(m ² .a)	-41	-41
Typ der Lüftungseinheit	VE	—	Wohnraumlüftungsgerät (RVE) Einrichtungs-Lüftungseinheit (EVE)	
Antriebsart	—	—	Variable Geschwindigkeit	
Art des Wärmerückgewinnungssystems	HRS	—	Keine	
Thermischer Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	η_t	%	Nicht zutreffend	
Maximaler Volumenstrom	q _{max}	m ³ /h	375	468
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs bei maximalem Volumenstrom	P _{max}	W	44	75
Schallleistungspegel	LWA	dB	69	72
Referenzvolumenstrom	q _{ref}	m ³ /s	0,070	0,080
Referenzdruckdifferenz	ΔP_{ref}	Pa	50	
Spezifische Eingangsleistung	SPI	W/(m ³ /h)	0,073	0,099
Lüftungssteuerung	—	—	Manuelle Steuerung (kein DCV)	
Steuerungsfaktor	CTRL	—	0,85	
Prozentsatz der externen Leckage für Einrichtungs-Lüftungseinheiten mit Luftkanälen	—	%	nvt	
Anweisungen zur Installation geregelter Zu-/Abluftgitter in der Fassade für natürliche Luftzu- und -abfuhr	—	—	Nicht zutreffend	
Montage-/Demontageanweisungen	—	—	www.ithodaalderop.nl	
Empfindlichkeit des Luftstroms gegenüber Druckschwankungen bij + 20 Pa en – 20 Pa	—	—	Nicht zutreffend	
Luftdichtheit zwischen innen und außen	—	—	Nicht zutreffend	
Jährlicher Stromverbrauch	AEC	kWh	0,70	0,79
Jährlich eingesparte Heizung unter gemäßigten Klimabedingungen	AHS	kWh	22	22
Jährlich eingesparte Heizung unter warmen Klimabedingungen	AHS	kWh	10	10
Jährlich eingesparte Heizung unter kalten Klimabedingungen	AHS	kWh	43	43